

Settembre 2016

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Robur S.p.A., dichiara che le pompe di calore Ibride K18 Hybrigas (tutte le versioni), composte da una pompa di calore K18 e da una caldaia a condensazione, soddisfano i requisiti di legge riportati nell'allegato I del Decreto Ministeriale 6 agosto 2009 che ha modificato il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, attuativo della legge Finanziaria 2008: disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1 comma 349 della legge n. 296/06 e dell'articolo 1 commi 20, 24 e 286 della legge 244/2007.

La caldaia a condensazione ha a sua volta un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore di $93 + 2\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale della singola caldaia, espresso in kW, e pertanto soddisfa anch'essa i requisiti della legge n. 296/06 e del DM 19/02/2007.

I modelli si intendono alimentati sia a metano che a GPL.

ROBUR SpA
La Direzione Tecnica
Product Manager
Enrico Casali



coscienza ecologica caring for the environment