

Giugno 2015

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Robur S.p.A., in riferimento alle disposizioni della legge 296/2006 e al D.M. 19/02/2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio dichiara che le seguenti caldaie a gas a condensazione hanno un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore di $93 + 2\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale della singola caldaia, espresso in kW.

MODELLI

AY00-120
RTY00-240
RTY00-360
RTY00-480
RTY00 -600

RTYH120-120
RTYH18 0-120

RTYF60-120
RTYF120-240
RTYF12 0-120

ROBUR SpA
La Direzione Tecnica
Enrico Casali



coscienza ecologica caring for the environment